



COMMUNAUTÉ AGGLO HENIN-CARVIN

MONSIEUR LE MAIRE  
 MAIRIE DE ROUVROY  
 MAIRIE  
 62320 ROUVROY

Lille, le 5 février 2018

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution sont également disponibles sur le site : [www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)

<b>Prélèvement</b>	<b>Type</b>	<b>Code</b>	<b>Nom</b>	<b>Prélevé le :</b> vendredi 26 janvier 2018 à 10h53
<b>Unité de gestion</b>		00199572		<b>par :</b> DUL
<b>Installation</b>		0328	COMMUNAUTE AGGLO HENIN-CARVIN	<b>Type visite :</b> D1
<b>Point de surveillance</b>	UDI	000522	ROUVROY	<b>Commune :</b> ROUVROY
<b>Localisation exacte</b>	P	0000001984	R M	
			LAVABO TOILETTE MAIRIE	

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>Mesures de terrain</b>					
<b>CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL</b>					
Température de l'eau	9,5 °C				25,00
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>					
pH	7,20 unité pH			6,50	9,00
<b>MINERALISATION</b>					
Conductivité à 25°C	878 µS/cm			200,00	1 100,00
<b>RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION</b>					
Chlore libre	0,39 mg/LCl2				
Chlore total	0,41 mg/LCl2				

**Analyse laboratoire** Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)  
 Type de l'analyse : D1\_2 Code SISE de l'analyse : 00199211 Référence laboratoire : LSE1801-11707

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>					
Aspect (qualitatif)	0 qualit.				
Coloration après filtration simple	<5 mg/L Pt				15,00
Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 qualit.				
Turbidité néphéométrique NFU	0,1 NFU				2,00
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>					
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	38,5 mg/L		50,00		
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100mL		0		

**Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00199572)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Préfet du Pas-de-Calais et par délégation,  
 Le responsable du Service Santé Environnementale du Pas-de-Calais,

Eric BEMBEN