

LES RÉSULTATS D'ANALYSES DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE LOISIRS SONT MAINTENANT CONSULTABLES SUR:

<https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/les-eaux-de-piscines>

CLINIQUE DELA CHÊNAIE - ROUVROY - ROUVROY

PISCINE CLINIQUE
DE LA CHÊNAIE -
ROUVROY

Eau conforme au
moment du
prélèvement

Date de Prélèvement : 16/02/2026

Paramètres bactériologiques	Références de qualité		Limites de qualité		Unités	Résultats
	minimale	maximale	minimale	maximale		
Germes revivifiables à 36°C		100			n/mL	0
Pseudomonas aeruginosa				0	n/(100mL)	0
Staphylocoques pathogènes				0	n/(100mL)	0
Enterocoques intestinaux				0	n/(100mL)	0
Paramètres physico-chimiques	Références de qualité		Limites de qualité		Unités	Résultats
	minimale	maximale	minimale	maximale		
Chlorures		250			mg/L	111
Chlore combiné				0,6	mg(Cl ₂)/L	0,17
Chlore libre					mg(Cl ₂)/L	1,40
Chlore libre actif			0,4	1,4	mg(Cl ₂)/L	0,53
Chlore total					mg(Cl ₂)/L	1,57
Carbone organique total		5,0			mg(C)/L	1,3
pH			6,9	7,7	unité pH	7,70
Température					°C	28,0
Trihalométhanes analysés				100	µg/L	5
Transparence						Bonne

Historique des précédents prélèvements :

PISCINE CLINIQUE DE LA CHÊNAIE - ROUVROY

16/02/2026

Bactériologie
Conforme

Physico-chimie
Conforme

Pour le Préfet du Pas-de-Calais et par
délégation,
Le Responsable du Service Santé
Environnementale du Pas-de-Calais


Eric BEMBEN

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour le compte de l'ARS par : LDAR DE L'AISNE

Edition du :
jeudi 26 février 2026

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent (article D1332-10 du code la santé publique)

LES RÉSULTATS D'ANALYSES DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE LOISIRS SONT MAINTENANT CONSULTABLES SUR:

<https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/les-eaux-de-piscines>

CLINIQUE DELA CHÊNAIE - ROUVROY - ROUVROY

BASSIN À REMOUS
CHINIQUE DE LA
CHÊNAIE - ROUVROY

Eau non
conforme
au moment
du prélèvement

Date de Prélèvement : 16/02/2026

Paramètres bactériologiques	Références de qualité		Limites de qualité		Unités	Résultats
	minimale	maximale	minimale	maximale		
Germes revivifiables à 36°C		100			n/mL	1
Pseudomonas aeruginosa				0	n/(100mL)	0
Staphylocoques pathogènes				0	n/(100mL)	0
Enterocoques intestinaux				0	n/(100mL)	0
Paramètres physico-chimiques	Références de qualité		Limites de qualité		Unités	Résultats
	minimale	maximale	minimale	maximale		
Chlorures		250			mg/L	66
Chlore combiné				0,6	mg(Cl ₂)/L	0,13
Chlore libre					mg(Cl ₂)/L	1,45
Chlore libre actif			0,4	1,4	mg(Cl ₂)/L	0,40
Chlore total					mg(Cl ₂)/L	1,58
Carbone organique total		5,0			mg(C)/L	0,7
pH *			6,9	7,7	unité pH	7,90
Température		33,0		36,0	°C	24,0
Trihalométhanes analysés		20		100	µg/L	7
Transparence						Bonne

* Valeur du pH supérieure à la Limite de Qualité diminuant l'efficacité du désinfectant et pouvant entraîner un développement de germes.

Historique des précédents prélèvements :

BASSIN À REMOUS CHINIQUE DE LA CHÊNAIE -
ROUVROY

16/02/2026	Bactériologie	Physico-chimie
	Conforme	Non conforme

Pour le Préfet du Pas-de-Calais et par
délégation,
Le Responsable du Service Santé
Environnementale du Pas-de-Calais


Eric BEMBE

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour le compte de l'ARS par : LDAR DE L'AISNE

Edition du :
jeudi 26 février 2026

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent (article D1332-10 du code la santé publique)